

PROGRAMMERINGSBLAD DS 7100 del 1

Zonprogrammering (L.1) (Fabr lev) Rapporteringskod (L.4) (Fabr lev)

ZON 1 _____	1 1	_ _ _ _ #	(3200)	3 1	_ _ _ _ #
ZON 2 _____	1 2	_ _ _ _ #	(3000)	3 2	_ _ _ _ #
ZON 3 _____	1 3	_ _ _ _ #	(3000)	3 3	_ _ _ _ #
ZON 4 _____	1 4	_ _ _ _ #	(3000)	3 4	_ _ _ _ #
ZON 5 _____	1 5	_ _ _ _ #	(3300)	3 5	_ _ _ _ #
ZON 6 _____	1 6	_ _ _ _ #	(3300)	3 6	_ _ _ _ #
ZON 7 _____	1 7	_ _ _ _ #	(0009)	3 7	_ _ _ _ #
ZON 8 _____	1 8	_ _ _ _ #	(0009)	3 8	_ _ _ _ #

Zoner Knappsats

ZON 9 _____	2 4	_ _ _ _ #	(0009)	3 9	_ _ _ _ #	(00000)
ZON 10 _____	2 5	_ _ _ _ #	(0009)	4 0	_ _ _ _ #	(00000)
ZON 11 _____	2 6	_ _ _ _ #	(0009)	4 1	_ _ _ _ #	(00000)
ZON 12 _____	2 7	_ _ _ _ #	(0009)	4 2	_ _ _ _ #	(00000)
ZON 13 _____	2 8	_ _ _ _ #	(0009)	4 3	_ _ _ _ #	(00000)
ZON 14 _____	2 9	_ _ _ _ #	(0009)	4 4	_ _ _ _ #	(00000)

SABOTAGE (L.13)	8 0	_ _ #	(70)	3 0	_ _ _ _ #	(00000)
-----------------	-----	--------	------	-----	------------	---------

ZON-KONTROLL (L.2)	2 0	_ _ _ _ #	(00000)
ALERTA ZONER 4 (L.3)	2 1	_ _ _ _ #	(00000)
ALERTA ZONER 5 (L.3)	2 2	_ _ _ _ #	(00000)
ALERTA ZONER 6 (L.3)	2 3	_ _ _ _ #	(00000)

Rapportprogrammering (L.4) Fabr lev = 00000 (L.5) Fabr lev = 000

TYST LARM	4 5	_ _ _ _ #	ÖPPNING UNDER "HOT"	5 2	_ _ _ _ #
NÖDLARM	4 6	_ _ _ _ #	SPECIELL ÖPPNING	5 3	_ _ _ _ #
SABOTAGEFEL	4 7	_ _ _ _ #	ÖPPNING	5 4	_ _ _ _ #
ZONFEL	4 8	_ _ _ _ #	SPECIELL STÄNGNING	5 5	_ _ _ _ #
LÅG SPÄNNING	4 9	_ _ _ _ #	STÄNGNING	5 6	_ _ _ _ #
SPÄNNINGSFEL	5 0	_ _ _ _ #	ANNULLERAT LARM	5 7	_ _ _ _ #
SYSTEMFEL	5 1	_ _ _ _ #	AUTOMATISKT TEST	5 8	_ _ _ _ #
FJÄRRPROG RAPPORT	0 7	_ _ _ _ #	SÄNDARE TEST	5 9	_ _ _ _ #
			SEN ÖPPNING	0 8	_ _ _ _ #
			SEN STÄNGNING	0 9	_ _ _ _ #

Tider (L.6)

SIRÉNTID FÖR INBROTTSZONER	6 1	_ _ _ _ #	(004 minuter)
SIRÉNTID FÖR SABOTAGE	6 2	_ _ _ _ #	(004 minuter)
SIRÉNTID FÖR FBK NÖDFALL	6 3	_ _ _ _ #	(004 minuter)
SUMMER I KNAPPSATS VID LARM	6 4	_ _ _ _ #	(255 sekunder)
TID UTGÅNGSFÖRDRÖJNING	6 5	_ _ _ _ #	(060 sekunder)
TID INGÅNGSFÖRDRÖJNING	6 6	_ _ _ _ #	(045 sekunder)
TID EXTRA RELÄ	6 7	_ _ _ _ #	(000 sekunder)
TID FÖRDRÖJNING UPPRINGARE	6 8	_ _ _ _ #	(000 sekunder)
TID AUTOMATISKT TEST	6 9	_ _ _ _ #	(024 timmar)

